التقـــريـــــر التقـــني

مقدمة

التقرير التقني هو عرضا مكتوبا لعملية تدخل يتضمن الإجراءات المنهجية المتخذة من طرف مختلف مد راء الإسعافات الذين تداولوا على تسيير الإسعافات بالإضافة إلى السير التسلسلي للعملية الذي يجب أن يظهر بوضوح ابتدءوا من استقبال أول مكالمة إلى نهاية العملية

يحرر التقرير التقني في مناسبتين :

- بعد وقوع كارثة : المحرر في واقع الأمر يكون مدير الإسعافات وبالتالي يجب أن يذكر كل الوقائع التي حدثت
- اثناء امتحان مهني : المرشح يستعمل إلا قدراته الفكرية مع تخيل مختلف الوقائع و التصرفات التي قد تحدث

يحرر و يصمم التقرير التقني بعد كل عملية هامة التي تطلب تدخل عدة مراكز للإسعافات ، وضع حيز التنفيذ وسائل ضخ تساوي خرطومين كبيرين أو بعد كل عملية تتميز بطابع خاص

الشكل النموذجي للتقرير التقني

I . الخطر غير معروف

1. نداء النجدة
2. حالة المستخدمين والعتاد لمركز النجدة المتدخلة
3. خروج النجدة
4. وصول الإسعافات الأولى
5. وصف وتحديد المكان
6. الحالة عند الوصول
7. سير العملية
8. معلومات مختلفة

Generated by CamScanner from intsig.com

II . الخطر معروف

1. نداء النجدة
2. عناصر تقدير الخطر
3. حالة المستخدمين والعتاد لمركز النجدة المتدخلة
4. خروج الإسعافات الأولى
5. الوصول إلى عين المكان
6. وصف دقيق للمكان
7. الحالة عند الوصول
8. سير العملية
9. معلومات مختلفة

III . الخطر مصنف (يتطلب مخطط تدخل الإسعافات)

1. نداء النجدة
2. وصف دقيق للمكان
3. حالة المستخدمين والعتاد
4. خروج الإسعافات
5. وصول الإسعافات الأولى
6. الحالة عند الوصول
7. سير العملية
8. معلومات مختلفة

Generated by CamScanner from intsig.com

دراسة مفصلة لمختلف الفقرات

1. نداء النجدة:

- تاريخ وساعة استقبال النداء
- تحديد مكان تواجد مركز النجدة الذي استقبل النداء
- منبع النداء
- محتوى طلب النجدة
- الخطر معروف أو مصنف من طرف مصالح الحماية المدنية

2. وصف المكان:

- وصف جميع التجهيزات
- وصف العمارات المنكوبة من ناحية التصنيف
- وصف الأماكن المنكوبة

مثال:

المؤسسة " س " توجد بالمنطقة الصناعية (تحديد العنوان بالضبط) تحديد طبيعة إنتاج هذه المؤسسة

Generated by CamScanner from intsig.com

.3 عناصر تقديرية للخطر

تعتمد هذه الفقرة على القرارات المتخذة مباشرة بعد تلقي طلب النجدة:

- عدد نداءات النجدة
- طبيعة العمارات المكونة للمؤسسة
- طبيعة المادة المحترقة المخزونة
- بعد نقاط المياه الممكن استعمالها

مثال

تحتوي المؤسسة على عمارتين ذو علو 15 م
-توجد كمية كبيرة من المواد الأولية (الخشب)
يوجد في الساحة خزان به كمية كبيرة من الوقود (من الجهة الشرقية الشمالية)

.4 حالة المستخدمين والعتاد داخل مركز النجدة المستقبل للنداء

- المسافة
- حالة مختلف أنواع العتاد

مثال:

حالة المستخدمين والعتاد عند النداء الأول
المسافة : 10 كلم
التعداد: 02 ضابط ، 04 صف ضابط ، 16 عون
العتاد في الخدمة:

1 FPT . 1 CCF . 3 AMB . 1 VL . 4 MPR . 1 GE

Generated by CamScanner from intsig.com

5. خروج الإسعافات

- كمية ونوعية العتاد المخصص لهذا التدخل
- وقت خروج الإسعافات لكل شاحنة مع تحديد نوعية الشاحنة والمستخدمين اللذين على متنها

6. وصول الإسعافات الأولى

- ساعة الوصول
- مكونات الإسعافات

7. الحالة عند الوصول

- طبيعة ودرجة خطورة الكارثة
- طبيعة المنطقة
- أهمية وحجم الكارثة
- العوامل المساعدة على الكارثة وانتشارها
- المؤثرات الجوية (الرياح – الأمطار .....الخ)
- النقاط الخاصة المتأثرة
- المؤشرات الثانوية للكارثة (دخان – خطر الانفجار – كهرباء .....الخ)
- وجود أشخاص في خطر أو مجروحين

8. وقائع العملية: (حسب السيرة العامة للعمليات)

- التعرف : ساعة عودة رئيس النجدة الأولى ، العتاد الذي يجب استعماله
- الإنقاذ : الضحايا (العدد ، نوع الإصابات ... الخ) ، الممتلكات .
- الإطفاء : رقم الخراطيم ، تعيين نقاط الهجوم ، نقاط المياه المستعملة ، الضغط اللازم
- الهجوم : مراحل الإطفاء ، تحويل الخراطيم ،الوضعية بالنسبة للنقاط المياه

Generated by CamScanner from intsig.com

والهجوم ، الضغط اللازم

- الحماية : الإجراءات اللازمة والمتخذة ، العتاد المخصص لذلك .
- الإزالة : العتاد المسخر لهذه العملية ، أهمية ونوع العتاد
- الحراسة : القيادة مضمونة اثناء الحراسة ، العتاد الذي وضع لذلك ، نوعية وأهمية العتاد ، ساعة نهاية الحراسة

9 . معلومات مختلفة

مكتب المخططات

Generated by CamScanner from intsig.com

مثال حول تحرير التقرير التقني

التقريـــــــر التقـــني

حريق معمل النجارة

10 شارع لطفي البليدة

مؤسسة الأثاث العصري

يوم السبت 06 جوان 1987 على الساعة 08 و 57 دقيقة

عرض شامل حول التدخل:

يوم 06 جوان 1987 على الساعة 8و30دقيقة، حريق مهول اندلع في مخزن للمواد الأولية (حطم مواد أخرة تستعمل في صناعة الأثاث) تابع لشركة الثاث العصري الكائينة ب 10 شارع لطفي بلدية البليدة . بعد تفطن الحارس بسبب وجود ضجيج غير عادي ، مباشرة حاول مكافحة الحريق باستعمال المطفات المحمولة غير أنه لم يتمكن بعد عدة محاولات .

إن وجود مخزون هام من الحطب سريع الاشتعال بالإضافة إلى وجود سقف من الحطب ، و مواد أخرى سريعة الالتهاب أدى بالحريق إلى الانتشار بصيفه سريعة.

غير أن وجود الفتحات الزجاجية المغلقة حال دون الانتشار السريع للحريق .

ونظرا لعزل المؤسسة بالنسبة للجوار بواسطة جدران من الأجر ، لا يوجد أي خطر عاجل الانتشار الحريق إلى البنايات المجاورة.

أمام هذه الوضعية المعقدة كان من أولويات أعوان التدخل منع انتشار الحريق باستعمال ثلاثة خراطيم كبيرة والتقليل من خطورته باستعمال خرطومين كبيرين إضافيين قصد حصر الحريق في المبني المخصص للمخزن .

العمليات انتهت يوم الاثنين 08 جوان 1987 على الساعة 09 و00 صباحا .

نظرا لشدة الالتهاب وسقوط المواد المختلفة المكونة للسطح لم تسجل أي ضحية ماعدا الحارس الذي أصيب بحروق خفيفة في الوجه واليدين نقل على إثرها آلي المستشفي بواسطة سيارة الإسعاف .

الإسعافات تحكمت في الحريق بفضل تدخل 54 عون تدخل ، سيارتين اتصال ، سيارتين للإسعاف ، شاحنتين مضخة وخزان ، شاحنتين لنقل المياه القديمة من مركزين الإسعاف .

Generated by CamScanner from intsig.com

نـــــداء الإسعافات

08و57د :1 استقبال النداء

مخابر مركز الإسعافات تلقي مكالمة من اجل حريق بالمكان المسمي 10 شارع لطفي ببلدية البليدة شركة الأثاث العصري.

2 ــ عناصر تقديم الخطر.

نظرا لقلة أهميتها ، شركة الأثاث العصري لم تكن موضوع دراسة خاصة .

3 ــ وضعية التعداد والعتاد داخل مركز الإسعافات الذي يقع على بعد بعد كيلومترين (2) من الحريق .

أ ــ التعداد العملي :

* نقيب ، ملازم أول ، 28 عون تدخل .

ب ــ عتاد التدخل :

* شاحنة مضخة وخزان .
* سيارة اسعاف.
* شاحنة نقل المياه.
* السلم الميكانيكي
* سيارة اتصال .
* شاحنة نقل التعداد .
* شاحنة مضخة وخزان خفيفة .
* شاحنة نقل المياه
* مولد كهربائي .

4 ــ الاجرات المتخذة عند استقبال النداء .

08و58د : مباشرة بعدتلقي النداء من طرف مخبر مركز الاسعافات ــ أ ــ تم اعطاء الانذار داخل المركز قصد جمع تعداد الفرقة الاولي للتدخل طبق التعليمات العامة بمعني شاحنة مضخة وخزان (08 أعوان) شاحنة مضخة وخزان خفيفة) 06 أعوان) بعد ذلك أخبر المخبر مصالح الامن والمصالح المختصة

- خروج الاسعافات .
- 08و59: خروج الاسعافات المتكونة من شاحنة مضخة وخزان)08 اعوان) وشاحنة مضخة وخزان خفيفة)06 اعوان) وسيارة اتصال على متنها مسوؤل الحراسة .

Generated by CamScanner from intsig.com

- وصول الاسعافات الاول الى عين المكان .

09و00د : وصول سيارة الاتصال ، شاحنة مضخة وخزان ، شاحنة مضخة وخزان خفيفة ، سيارة الاسعاف الى عين المكان دون تلقي أي صعوبات في المرور.

السير التسلسلي لعمليات التدخل .

01 ــ عملية التعرف الاولي وحوصلة مبدئية للحريق

09و01 د : بعد القيام بعملية تعرف سريعة واخذ بعض المعلومات من حارس المؤسسة الملازم ــ س ــ قام بإعداد حوصلة مبدئية حول الحريق تمث في مايلي :

ــ حريق قوي يلتهم الماد الاولية الموضوعة في المخزن المخصص لذلك .

ــ السنة النيران تمنع الاقتراب على مسافة قصيرة .

ــ السقف مهدم جزئيا يسمح بخروج السنة النار والغازات الحامية .

ــ سقوط الحائط العازل الذي يحتوي على الماد التي انتهت بها الأشغال ورشة التركيب والتصنيع مهددة .

ــ رياح ضعيفة شمالية شرقية تساعد انتشار الحريق الى المباني الأخرى للمؤسسة .

ــ لايوجد أي عامل داخل المؤسسة .

نظرا لاهمية الكارثة وخصوصيات منطقة التدخل يتعين التدخل بالوسائل التالية :

*خرطومين كبيرين قصد تجنب انتشار الحريق الذي خص مخزن المواد الاولية .

* خرطوم كبيرمن اجل تجنب انتشار الحريق الى ورشة التركيب .

* خرطوم كبير على السطح قصد تجنب انتشار السنة الحريق الى مخزن قطع الغيار والتقليل من حدة المكان الرئيسي للحريق .

* خرطوم كبير قصد التحكم في المركز الرئيسي للحريق وتجنب الانهيارالكلي لسقف المخزن .

وهذا الجهاز الموضوع حيز التدخل يتطلب توفير دعم يتكون من شاحنة مضخة وخزان وشاحن نقل المياه ، سيارة اتصال .

09و03 د : الإجراءات الاولية المتخذة :

* نقطة الهجوم : مقابل مدخل مخزن المواد الاولية .

* نقطة الماء : شاحنة مضخة وخزان خفيفة في وضعية التزويد بالماء ابتداء من عمود الماء رقم 01 الموجود بشارع فرنادولور على بعد 160 م من نقطة الهجوم .

Generated by CamScanner from intsig.com

* المهمة : تجنب انتشار الحريق الى مخزن الماد التي انتهت بها الاشغال .

أمر اعطي الي رئيس العدد لشاحنة مضخة وخزان قصد وضع حيز التنفيذ خرطومين كبيرين .

ـــ نقطة الهجوم : الخرطوم رقم 02 داخل مخزن المواد الاولية عبر بـــاب الـــدخول الى ورشـــة التركيب

ـــ نقطة الماء : شاحنة مضخة وخزان في وضعية التزويد بالماء ابتداء من العمود رقم 02 الكـــائن في زاوية شارع لطفي شارع الامير .

المهمة : تجنب انتشار الحريق الى ورشة التركيب .

* الخرطوم رقم 03 :

نقطة الهجوم : داخل مخزن المواد المنتهية به الأشغال .

نقطة المياه : العمود رقم 02

المهمة : منع انتشار الحريق الي مخزن الماد المنتهية بها الاشغال ، الهجوم يتم عـــن طريـــق المـــدخل المتصل بمخزن الماد الاولية .

تم اعطاء الامر الى رئيس العدد للسلم الميكانيكي قصد تنصيب السلم مقابل المبني السكني طـــابق ارضي زائد اربعة ،10 شارع لطفي

المهمة : القيام بعملية تعرف قصد تحديد نقطة للهجوم .

09 و05 د : الخرطوم رقم 01 في وضعية تشغيل .

09و06د : البرقية الأولى 01

المرسل : الملازم الأول ـــ س ـــ

المرسل اليه : نقيب ع ـــ مسؤول مركز الإسعافات ـــ أ ـــ

النص: طلب امدادات تتكون من شاحنة مضخةوخزان ،شاحنةنقل المياه،سيارة إسعاف من اجل حريق بمؤسسة الاثاث العصري الكائنة ب10شارع لطفي بلدية البليدة

Generated by CamScanner from intsig.com